

Nyckelkod: 010802

Objekt: Kv Långan 7

Ar: 1981-02-05

Skanning 2009

GATUKONTORET

1981-02-05



Byggnadsnämnden
Att: Byggnadsinsp. Börje Lind

Betr nybyggnad inom kv Lången 7.

Norra Ågatan har utanför den planerade nybyggnaden låg säkerhet mot skred. Stora markbelastningar måste därför undvikas.

Någon uppfyllning av mark tycks inte planeras varför därmed ej kommer någon ytterligare markbelastning.

Eftersom byggnader och skärmtak enligt uppgift skall påläggas ej heller dessa något tillskott till markbelastningen.

Planeras det stora och tunga materialupplag under skärmtaket bör geotekniker yttra sig beträffande tillåten maximal markbelastning.

ARBOGA KOMMUN

Bengt Tollsten
Gatuchef