

Nyckelkod: 010802

Objekt: Kv Långan 12

Ar: 1977-01-12

Scanning 290

1977-01-12

Till Byggnadsnämnden

P.M. ang. stabilitetsförhållandena i undergrunden inom område tillhörigt Nejmans Exportaffär vid Norra Ågatan i Arboga har tillställts byggnadsnämnden från byggnadskontoret.

Av utredningen framgår att inom en mindre zon närmast Norra Ågatan får marken belastas med högst 1.5 ton / m² och resten av området med högst 3.5 ton / m². Stabilitetsförhållandena bedömes vara sådana att överbelastning kan utlösa rörelser i undergrunden med allvarliga skador på gata, ledningar och andra anläggningar i grannskapet som följd. Ägaren till fastigheten Långan 12, Nejmans Exportaffär, har enligt uppgift från byggnadskontoret tillställts utredningen 1976-10-12.

Då höjden på det lagrade skrotet emellanåt synes vara så hög att maxbelastningen troligen överskrides bör fastighetsägaren göras uppmärksam på att ansvarsskyldighet föreligger enligt Brottsbalken 13:6. För att ytterligare klargöra vad som bör gälla för tomtens nyttjande föreslås att stadsplaneändring framlägges, varvid förslag till inskränkningar i markutnyttjandet får prövas.

ARBOGA KOMMUN



Börje Ericsson
Stadsarkitekt

§ 29

Betr. stabilitetsförhållandena i undergrunden å fastigheten Lången 12.

Från stadsarkitekten har inkommit en 1977-01-12 dagtecknad skrivelse i ärendet.

Bil. § 29

Byggnadsnämnden beslutar att pröva ändring av planbestämmelserna samt att överlämna stadsarkitektens skrivelse till Nejmans Exportaffär för kännedom.

Justeringen tillkännagiven genom anslag 1977-01-28.

Stadsarkitektkontoret

Justerandes sign

[Handwritten signatures]

Utdragsbestyrkande

[Handwritten signature]