



Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
VA-chef, Ulf Zackrisson
0589-870 89
ulf.zackrisson@arboga.se

Informationsmöte angående möjligheter för VA-anslutning

Plats: Tekniska förvaltningen

Närvarande: Ulf Zackrisson VA chef
Philip Karlsson Rämö VA-ingenjör
Fastighetsägare och arrendatorer från
Fåfångsviken.

Mötet inleds med att VA-chef Ulf Zackrisson presenterar sig och sin kollega VA-ingenjör Philip Karlsson Rämö.

Information

VA-chef informerar att VA-huvudmannen (kommunen) är ansvarig för vatten och avlopp innanför VA-verksamhetsområdet och att det är kommunfullmäktige som fattar beslut om att bilda verksamhetsområde.

Utanför VA-verksamhetsområdet är det Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) som har tillsyn av de enskilda anläggningarna.

Lagstiftning som VA-huvudmannen har att förhålla sig till är 'Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) LAV'

§ 6 i LAV talar om vilka skyldigheter kommunen har att ordna vattentjänster;

"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning."

Det svåraste att avgöra i § 6 är om det är ett större sammanhang. Länsstyrelsen har sagt att en samlad bebyggelse med 20-30 fastigheter kan

anses utgöra ett större sammanhang. Det är dock oklart vilka avstånd det får vara mellan dessa fastigheter.

Utifrån LAV har Arboga kommun tagit fram en VA-plan tillsammans med VMMF. I arbetet med VA-planen har kommunen tittat på alla områden i kommunen där § 6 kan vara aktuell. Innan VA-planen blev antagen av kommunfullmäktige har kommunen haft avstämning med Länsstyrelsen.

VA-planen är ett dokument som visar hur kommunen kommer att hantera dessa områden.

I VA-planen kan man läsa att Fåfångsviken består av ett fåtal fastigheter med ett flertal fritidshus. Enskilda lösningar ska prövas med hänsyn till områdets känslighet. Eventuella gemensamma lösningar kan även medges. Området är utpekad som LIS-område i Arboga kommuns översiktsplan med utblick mot 2030. LIS-område betyder landsbygdsutveckling i strandnära läge, kommunen visar på dessa områden för att eventuellt få till en utveckling i strandnära läge.

Fåfångsviken har tilldelats prioriteringsgrupp 3 i VA-planen, en utveckling av området för bland annat bostadsbebyggelse förutsätter planläggning. Vid en framtida planläggning ska eventuellt ökat behov av VA-försörjning beaktas. Det finns områdesbestämmelser för området Fåfångsviken, Borshammarsudde och Fallet.

Kommunen har använt tre stycken prioriteringsgrupper i VA-planen när man har tittat på bebyggelse i ett större sammanhang enligt § 6 i LAV.

Prioriteringsgrupp 1 är områden med behov enligt § 6.

Prioriteringsgrupp 2 är områden med möjligheter till gemensam lösning och som kan tas med i en tidplan eller utredas vidare för en bedömning om VA ska lösas i ett större sammanhang eller via enskilda lösningar.

Prioriteringsgrupp 3 är områden som inte utreds vidare då behov inte föreligger enligt § 6.

Eftersom det inte finns några planer på att planlägga Fåfångsviken i närtid hamnar området i prioriteringsgrupp 3.

Den möjlighet som finns för att få kommunalt VA är att gå ihop och bilda en gemensamhetsanläggning och bygga en anläggning som ansluts till av kommunen upprättad förbindelsepunkt.

Förslag på arbetsgång och exempel på anslutningsavgift: Se bifogat bildspel.

Frågor

- Hjälper kommunen till med skötsel av gemensamhetsanläggningen?
 - Nej, det är delägarna i gemensamhetsanläggningen som ansvarar för skötseln.
- Vilka kostnader delar delägarna på och vilka blir enskilda?
 - Kostnaden för anslutning, brukningsavgift, bygga och underhålla anläggningen delar delägarna på, det vanligaste är att varje hushåll har en egen vattenmätare och därför får betala för sin egen vattenförbrukning.
- Kan man få EU-bidrag?
 - VA-chefen tror inte det, möjligtvis för fiber. Men det kan vara värt att ta reda på.
- Hur många kan man vara i en gemensamhetsanläggning?
 - Alla som finns i området kan vara med.
- Hur stor kan entreprenörskostnaden bli?
 - Svårt och säga, det beror på vilken lösning man väljer och markförhållanden m.m.
- Om man väljer att bygga ett lättryckavloppsvattensystem måste alla ha en egen pump?
 - Nej, men det kan bli svårt att komma överens om vem som ska ta kostnaden vid ett pumphaveri om någon har spolat ner något som inte ska ner i avloppet. Fördelen med att flera delar på pumpen är det troligtvis blir en billigare anläggning.
- Kan ledningarna dras på sjöbotten?
 - Ja, med fördel om det är tillräckligt djupt och inte för mycket sten.
- Är det fördelaktigt att lägga ledningarna i väg eller på sidan av vägen?
 - För ledningsrätt och åtkomst av ledningar är det en fördel.
- Hur djupt måste man lägga ledningarna för att slippa isolera?
 - Kommunen isolerade när ledningarna låg grundare än 1,4 meter.
- Var kommer kommunen upprätta förbindelsepunkten?

- Se bild 5 i bifogat bildspel.
- Vad kostar en pumpstation till ett lättryckavloppsvattensystem?
 - Det beror på vilken pump man väljer c:a 35 000 - 50 000 kronor inklusive moms.
- Hur ofta måste pumpen lyftas?
 - Beror på vad som spolas ner i avloppet, men om man sköter sig behövs kanske en reovering efter 10-15 år vid året runt användning.
- Hur lång tid kan processen ta med att få till en anläggning?
 - Om allt går som det ska och med mycket tur kanske ett år.

Protokollet och bildspelet läggs upp på hemsidan.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Kontaktuppgifter

Ulf Zackrisson, VA-chef

E-post: ulf.zackrisson@arboga.se

Telefon: 0589-870 89

Philip Karlsson Rämö, VA-ingenjör

E-post: philip.karlsson.ramo@arboga.se

Telefon: 0589-874 51